



# ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

podle vyhlášky č. 85/1978 Sb.

Datum provedení revize : 19.4.2018  
Evidenční č. rev. zprávy : 190418 - 3

Strana 1

## Název a adresa provozovatele (investora):

Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích,  
Mírová 472/A, 289 23 Milovice

## Název a adresa revidovaného objektu:

Bytový dům - Mírová 472/B,C,D,E, 289 23 Milovice

## Revizní technik :

Hostonský Ivo, Plazy 32, 293 01 Ml. Boleslav, tel.: 326 328 770  
603 722 194

Evidenční číslo : 9955/6/15-R-PZ-a,c,e,f,g E-mail: Ivo.Hostonsky@seznam.cz

Druh revize : Provozní ( § 7 vyhl.)

## Označení a druh zařízení (předmět revize):

Odběrní plynové zařízení.

Domovní plynovod od hlavního uzávěru plynu ke vstupům do bytů ve  
vchodech B, C, D a E - 20 b.j. - ČSN EN 1775, TPG 704 01.

Druh zařízení - F.

Provozní médium : zemní plyn

## Celkové zhodnocení (§ 8, písm. i vyhl.):

Zařízení je schopno bezpečného provozu.

Zpráva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, obsahuje 2 strany.

Zprávu projednal a převzal dne :

**SV** Domu  
lastníků  
polečenství  
č.p. 472  
v Milovicích  
IČ 26428750  
Mírová 472/35/A, 289 23 MILOVICE

.....  
podpis zástupce provozovatele



.....  
razítko a podpis revizního technika

## Technická zpráva :

číslo zprávy 190418 - 3

Strana 2

### **A. Technické hodnoty rev. zařízení :**

**Popis plynového zařízení je shodný pro všechny vchody.**

**Hlavní uzávěr plynu** - kohout kulový DN 40,  
umístění - sloupek u domu

**Regulátor tlaku** - Alz6U/BD

**Plynoměry** - 5x Prema G 4  
umístění - přístavek na fasádě domu

**Rozvod plynu** - DN 25 až DN 50 svařovaný, je veden po regulátoru společným potrubím k plynůměrům, od plynůměrů je veden do domu a schodišťovým prostorem vede stoupací potrubí do jednotlivých bytů.  
Uzávěry - kulové kohouty.

### **B. Zkoušky :**

1. zkouška těsnosti detektorem plynu GI - 03 ve všech rozebíratelných spojích plynovodu
2. zkouška STL regulátorů
3. zkouška ovladatelnosti uzávěrů
4. kontrola vedení plynovodu
5. vizuální prohlídka zařízení.

### **C. Závady :**

Zařízení je bez závad

**Termín příští revize, platnost do - 04/2021.**