

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

podle vyhlášky č. 85/1978 Sb.

Datum provedení revize : 4.3.2009
Evidenční č. rev. zprávy : 040309 - 1

Strana 1

Název a adresa provozovatele (investora):

Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích,
Mírová 472/A, 289 23 Milovice

Název a adresa revidovaného objektu:

Bytový dům - Mírová 472/B,C,D,E, 289 23 Milovice

Revizní technik :

Hostonský Ivo, Plazy 32, 293 01 Ml. Boleslav, tel.: 326 328 770
603 722 194

Evidenční číslo : 0964/2/05-R-PZ - E,F,G

Druh revize : Provozní (§ 7 vyhl.)

Označení a druh zařízení (předmět revize):

Odběrní plynové zařízení.
Domovní plynovod od hlavního uzávěru plynu ke vstupům do bytů ve
vchodech B, C,D a E - 20 b.j. - ČSN EN 1775, TPG 704 01.

Druh zařízení - F.

Provozní médium : zemní plyn

Celkové zhodnocení (§ 8, písm. i vyhl.):

Zařízení je schopno bezpečného provozu.

Zpráva byla vyhotovena ve 3 výtiscích, obsahuje 2 strany.

Zprávu projednal a převzal dne :

SV Domu
lastníků
polečenství
č.p. 472
v Milovicích

IČ 26428750 / správa domu

Mírová 472/35/A, 289 23 MILOVICE

.....
podpis zástupce provozovatele



.....
razítko a podpis revizního technika

Technická zpráva :

číslo zprávy 040309 - 1

Strana 2

A. Technické hodnoty rev. zařízení :

Popis plyn. zařízení je shodný pro všechny vchody.

Hlavní uzávěr plynu - kohout kulový DN 40,
umístění - sloupek u domu

Regulátor tlaku - Alz6U/BD

Plynoměry - 5x Prema G 4
umístění - přístavek na fasádě domu

Rozvod plynu - DN 25 až DN 50 svařovaný, je veden po regulátoru společným potrubím k plynůměrům, od plynůměrů je veden do domu a schodišťovým prostorem vede stoupací potrubí do jednotlivých bytů.
Uzávěry - kulové kohouty.

B. Zkoušky :

1. zkouška těsnosti detektorem plynu GI - 03 ve všech rozebíratelných spojích plynovodu
2. zkouška STL regulátorů
3. zkouška ovladatelnosti uzávěrů
4. kontrola vedení plynovodu.

C. Závady :

Zařízení je bez závad

Termín příští revize, platnost do - 03/2012.

