


FAKTURA - daňový doklad
 120210021

DODAVATEL
Roman Farkaš

 Na Stráni 1895
 250 88 Čelákovice
 ČR

IČ: 45119074 DIČ: CZ6508300205

 email: info@roman-farkas.cz
 telefon: 603 214 875
 www: www.roman-farkas.cz

Peněžní ústav:

 Číslo účtu: **0424287359/0800**

 IBAN: CZ530800000000424287359
 SWIFT: GIBACZPX

ODBĚRATEL
Společenství vlastníků domu čp. 472 v Milovicích

 Mírová 472/35
 28924 Milovice
 Česká republika

IČ: 26428750

ADRESA DODÁNÍ
Společenství vlastníků domu čp. 472 v Milovicích
 Mírová 472/35
 28924 Milovice

Objednávka č.:

Datum vystavení: 9.2.2021

 Forma úhrady: **převodním příkazem**

DUZP: 9.2.2021

KS: 0308

 Datum splatnosti: **23.2.2021**

 VS: **120210021**

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Kontrola hasičího přístroje	15 ks	100.00		1 500.00	21%	315.00	1 815.00
Kontrola a ověření průtoku a tlaku hydrantu	15 ks	150.00		2 250.00	21%	472.50	2 722.50
Hasičí přístroj práškový 6kg - nový	2 ks	750.00		1 500.00	21%	315.00	1 815.00
Zpracování a vystavení revizního protokolu	2 ks	100.00		200.00	21%	42.00	242.00

Rekapitulace DPH

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21 %	5 450.00	1 144.50	6 594.50
Celkem:	5 450.00	1 144.50	6 594.50

Celkem k úhradě:
6 594.50 CZK

QR Platba+F

 © **Roman Farkaš**
HASÍČÍ PŘÍSTROJE, HYDRANTY
 Na Stráni 1895, 250 88 Čelákovice
 tel: 603214875, info@roman-farkas.cz
 IČ: 45119074 DIČ: CZ6508300205

razítko a podpis

Zpráva o kontrole zařízení pro zásobování požární vodou

Provedené podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. a ČSN 730873 požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou

Zhotovitel kontroly	Objednavatel
Roman Farkaš HASICÍ PŘÍSTROJE, HYDRANTY Na Stráni 1895, 250 88 Čelákovice Tel.603 214 875 Email: info@roman-farkas.cz IČ : 45119074, DIČ: CZ6508300205 Ž.Ú. Čelákovice č.j. ev. číslo 320906-2299-00	IČ: 26428750 Společenství vlastníků domu č.p. 472 Mírová 472/A 289 23 Milovice

Číslo zápisu : 1/21 | Kontrolovaný objekt : **Mírová 472, 289 23 Milovice**

Výsledek kontroly

15 ks zařízení pro zásobování požární vodou je PROVOZUSCHOPNÉ dle vyhl. 246/2001Sb. (odpovídá ČSN 73 0873 a ČSN 671-3)

0 ks zařízení pro zásobování požární vodou je NEPROVOZUSCHOPNÉ dle vyhl. 246/2001Sb

Protokol

Hydrant		Měření				Stav hydrantu A – vyhovuje B – nevyhovuje	
Poř.č.	Umístění	Typ	Tryska	Tlak MPa	Průtok vody Q l. s	Tlak	Vybavení – TZ hadice do r.
1	Vchod E přizemí	D25	5	0,30	0,475	A	A - 2023
2	Vchod E mezipatro 1-2	D25	5	0,26	0,442	A	A - 2023
3	Vchod E mezipatro 3-4	D25	5	0,22	0,406	A	A - 2023
4	Vchod D přizemí	D25	5	0,26	0,442	A	A - 2023
5	Vchod D mezipatro 1-2	D25	5	0,24	0,425	A	A - 2023
6	Vchod D mezipatro 3-4	D25	5	0,22	0,406	A	A - 2023
7	Vchod C přizemí	D25	5	0,32	0,490	A	A - 2023
8	Vchod C mezipatro 1-2	D25	5	0,26	0,442	A	A - 2023
9	Vchod C mezipatro 3-4	D25	5	0,22	0,406	A	A - 2023
10	Vchod B přizemí	D25	5	0,30	0,475	A	A - 2023
11	Vchod B mezipatro 1-2	D25	5	0,26	0,442	A	A - 2023
12	Vchod B mezipatro 3-4	D25	5	0,22	0,406	A	A - 2023
13	Vchod A přizemí	D25	5	0,30	0,475	A	A - 2023
14	Vchod A mezipatro 1-2	D25	5	0,26	0,442	A	A - 2023
15	Vchod A mezipatro 3-4	D25	5	0,22	0,406	A	A - 2023
16							
17							
18							

Zhotovitel: odpovídá za kvalitu provedené činnosti a písemně potvrzuje, že při tom splnil podmínky stanovené právními předpisy a normativními požadavky.

Objednavatel: svým podpisem potvrzuje, že souhlasí s údaji uvedenými ve zprávě o kontrole požárního vodovodu.

Kontrolu provedl : Petr Provazník

Kontrola provedena : 8.2.2021

Následná kontrola : 2/2022



Za zhotovitele – podpis oprávněné osoby, razítko

Za objednavatele – podpis odpovědného zástupce, razítko

ZÁPIS O KONTROLE HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra číslo 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

Zhotovitel kontroly	Objednavatel kontroly (vlastník / uživatel HP)
Roman Farkaš HASICÍ PŘÍSTROJE, HYDRANTY Na Stráni 1895, 250 88 Čelákovice Mobil: 603 214 875 , 733 110 452 Email: info@roman-farkas.cz IČ : 45119074, DIČ: CZ6508300205 Ž.Ú. Čelákovice č.j. ev. číslo 320906-2299-00	IČ: 26428750 Společenství vlastníků domu č.p. 472 Mírová 472/A 289 23 Milovice p.Filipec 777 107 363
Číslo zápisu: 1/21	Kontrolovaný objekt : Mírová 472, 289 23 Milovice

Poř. číslo	Umístění HP	Druh HP	Výrobce HP	Typové označení	Výrobní číslo	Rok výroby	Rok následné TZ	Úkony	Poznámky	Stav HP
1	Suterén vchod A	PR	H	P6Te	46456	2021	2026	UD		PS
2	Vchod A	PR	AO	6Pi	001292	2018	2023	RK		PS
3	Vchod A	PR	AO	6Pi	009623	2018	2023	RK		PS
4	Suterén vchod B	PR	T	PG6Le	033504	2006	2025	RK		PS
5	Vchod B	PR	AO	6Pi	002012	2018	2023	RK		PS
6	Vchod B	PR	AO	6Pi	008599	2018	2023	RK		PS
7	Suterén vchod C	PR	T	PG6Le	033264	2007	2025	RK		PS
8	Vchod C	PR	AO	6Pi	009020	2018	2023	RK		PS
9	Vchod C	PR	AO	6Pi	000831	2018	2023	RK		PS
10	Suterén vchod D	PR	T	PG6Le	034686	2008	2025	RK		PS
11	Vchod D	PR	AO	6Pi	008880	2018	2023	RK		PS
12	Vchod D	PR	AO	6Pi	001713	2018	2023	RK		PS
13	Suterén vchod E	PR	H	P6Te	26200	2021	2026	UD		PS
14	Vchod E	PR	AO	6Pi	008027	2018	2023	RK		PS
15	Vchod E	PR	AO	6Pi	001082	2018	2023	RK		PS
16										
17										
18										
19										
20										


Vysvětlivky značek

výrobce		výrobce		druh HP		stav HP, úkony, poznámky	
NEUROPPIN	N	ETS	E	práškový	PR	Provoznuschopný	PS
KODRETA	K	T.T.INTERNATIONAL	TTI	sněhový	CO	Uvedení do provozu	UD
KOVOSLUŽBA	KOV	GLORIA	G	vodní	V	Montáž	MO
ESTO	ESTO	HASTEX & HASPR	H	pěnový	PN	Plnění	PL
ALBECO	AO	HTB VÍTKOVICE	HTB	čisté hasivo	CH	Roční kontrola	RK
TEPOSTOP	T	APOLDA	A			Tlaková zkouška	TZ
BAVARIA	BAV	ČERVINKA	ČER			Neprovoznuschopný	X

Poučení : Provozu nezpůsobilé hasicí přístroje je nutno odeslat oprávněnému subjektu k provedení odborného vyřazení a likvidace nebezpečného odpadu dle zákona číslo 185/2001 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů. Objednavatel souhlasí s odesláním HP do údržby, případné vyřazením a jeho likvidací. Zhotovitel potvrzuje převzetí HP k provedení údržby nebo odborného vyřazení a likvidace.

Zhotovitel potvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce HP.

Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole hasicích přístrojů. Svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatel) hasicího přístroje ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhl. MV číslo 246/2001 Sb.

Kontrolu provedl : Roman Farkaš	Kontrola provedena : 8.2.2021	Následná kontrola : 2/2022
© Roman Farkaš HASICÍ PŘÍSTROJE, HYDRANTY Na Stráni 1895, 250 88 Čelákovice tel: 603214875, info@roman-farkas.cz IČ: 45119074 DIČ: CZ6508300205 		Za objednavatele – datum, podpis odpovědného zástupce, razítko